



# Hitta och rätta till risker i ditt hem

## Enkel brandskyddsronnd för lägenhet

- Ta för vana att testa din brandvarnare regelbundet. Tryck in testknappen. Hörs ingen signal ska du byta batterier. Kolla att brandvarnaren fungerar om du har varit bortrest i mer än 7 dagar. Är brandvarnaren äldre än 10 år kan det vara lämpligt att byta ut den.
- Håll köksfläkten ren. Rengör fläktens filter 2-4 gånger/år och fläktvingarna 1 gång/år. Brinner det på spisen kan elden få fäste i fett i filtret och utvecklas snabbt. Diska filtret i diskmaskin eller för hand med diskmedel och varmt vatten.
- Förvara tändstickor och tändare på ställen där barn inte kommer åt dem.
- Trapphuset ska hållas fritt från barnvagnar, pappersåtervinning, skräp och annat brännbart.
- Kontrollera och byt ut trasiga sladdar. Elektriska sladdar med skadade eller klämda höljen kan orsaka brand.
- En 6 kg pulversläckare bör finnas i ditt hem. Kontrollera trycket.
- Ta bort skräp och annat brännbart material intill byggnaden som kan locka till anlagd brand.
- Lås alla dörrar till hus, vind och förråd för att förhindra anlagd brand.
- Har du brandfarliga vätskor hemma? (till exempel bensin, tändvätska, gasol...) Se i tabellen på nästa sida hur du ska förvara dessa.

**Har du frågor är du välkommen att kontakta:**

MSB – Enheten för brandskydd och brandfarlig vara.

Telefon 0771 – 240 240

[www.msb.se](http://www.msb.se)



# Förvaring av brandfarlig vätska i flerbostadshus

## Utrymme

## Förvaring

### **I lägenheten**

Sprayburkar.  
Gasolflaskor av högst 5 liters storlek. Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

### **På balkongen (ej inglasad)**

Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter). Brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek.

### **Inglasad balkong**

Räknas som inomhus. Se samma regler som "I lägenheten".

### **Vindsförråd**

Ingen förvaring.

### **I särskilt förråd**

Har fastighetsägaren ställt i ordning ett särskilt förråd endast avsett för förvaring av brandfarliga varor får du ha dina brandfarliga vätskor och din gasol där.

### **Garage i huset**

Endast fordon med tank och reservdunk.

### **Fristående garage**

Fordon med tank och reservdunk, brandfarlig vätska oåtkomligt för obehöriga.

### **Källarförråd**

Ingen förvaring.

### **Hobbylokal**

Acetylen får hanteras i utrymme utanför bostaden till exempel i hobbylokal, dock högst 5 liter. I hobbylokalen får även 1 gasolflaska P 11 och 25 liter brandfarlig vätska förvaras.

Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter acetylen måste du ha tillstånd.

### **På vår hemsida**

[www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/](http://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/)  
hittar du mer information.